

	Chanterelle	Date	N° local	Type de local	Robinet	Buvette	Résultat
1	824-044-001P0	20-mars-20	95	Classe	✓		<2,0
2	824-044-001P30	20-mars-20	95	Classe	✓		<2,0
3	824-044-002P0	20-mars-20	95	Classe		✓	<2,0
4	824-004-002P30	20-mars-20	95	Classe		✓	<2,0
5	824-004-003P0	20-mars-20	96	Classe	✓		<2,0
6	824-004-003P30	20-mars-20	96	Classe	✓		<2,0
7	824-004-004P0	20-mars-20	96	Classe		✓	<2,0
8	824-004-004P30	20-mars-20	96	Classe		✓	<2,0
9	824-004-005P0	20-mars-20	13	Corridor		✓	<2,0
10	824-004-005P30	20-mars-20	13	Corridor		✓	<2,0
11	824-004-006P0	20-mars-20	13	Corridor		✓	<2,0
12	824-004-006P30	20-mars-20	13	Corridor		✓	<2,0
13	824-004-007P0	20-mars-20	14	Corridor		✓	<2,0
14	824-004-007P30	20-mars-20	14	Corridor		✓	<2,0
15	824-004-008P0	20-mars-20	14	Corridor		✓	<2,0
16	824-044-008P30	20-mars-20	14	Corridor		✓	<2,0
17	824-044-009P0	20-mars-20	22	Classe	✓		<2,0
18	824-044-009P30	20-mars-20	22	Classe	✓		2,8

	Chanterelle	Date	N° local	Type de local	Robinnet	Buvette	Résultat
19	824-044-010P0	20-mars-20	22	Classe		✓	3,3
20	824-044-010P30	20-mars-20	22	Classe		✓	<2,0
21	824-044-011P0	20-mars-20	25	Classe	✓		5,7
22	824-044-011P30	20-mars-20	25	Classe	✓		<2,0
23	824-044-012P0	20-mars-20	25	Classe		✓	7,1
24	824-044-012P30	20-mars-20	25	Classe		✓	<2,0
25	824-044-013P0	20-mars-20	27	Classe	✓		7
26	824-044-013P30	20-mars-20	27	Classe	✓		<2,0
27	824-044-014P0	20-mars-20	27	Classe		✓	3,8
28	824-044-014P30	20-mars-20	27	Classe		✓	<2,0
29	824-044-015P0	20-mars-20	30	Classe	✓		5
30	824-044-015P30	20-mars-20	30	Classe	✓		<2,0
31	824-044-016P0	20-mars-20	30	Classe		✓	2,1
32	824-044-016P30	20-mars-20	30	Classe		✓	<2,0
33	824-044-017P0	20-mars-20	32	Classe	✓		4,3
34	824-044-017P30	20-mars-20	32	Classe	✓		<2,0
35	824-044-018P0	20-mars-20	32	Classe		✓	4,4
36	824-044-018P30	20-mars-20	32	Classe		✓	<2,0

	Chanterelle	Date	N° local	Type de local	Robinet	Buvette	Résultat
37	824-044-019P0	20-mars-20	38	Classe	✓		10,9
38	824-044-019P30	20-mars-20	38	Classe	✓		2,9
39	824-044-020P0	20-mars-20	38	Classe		✓	12,5
40	824-044-020P30	20-mars-20	38	Classe		✓	4,3
41	824-044-021P0	20-mars-20	41	Classe	✓		2,3
42	824-044-021P30	20-mars-20	41	Classe	✓		<2,0
43	824-044-022P0	20-mars-20	41	Classe		✓	<2,0
44	824-044-022P30	20-mars-20	41	Classe		✓	<2,0
45	824-044-023P0	20-mars-20	43	Classe	✓		<2,0
46	824-044-023P30	20-mars-20	43	Classe	✓		<2,0
47	824-044-024P0	20-mars-20	43	Classe		✓	<2,0
48	824-044-024P30	20-mars-20	43	Classe		✓	<2,0
49	824-044-025P0	20-mars-20	45	Classe	✓		3,3
50	824-044-025P30	20-mars-20	45	Classe	✓		<2,0
51	824-044-026P0	20-mars-20	45	Classe		✓	5,9
52	824-044-026P30	20-mars-20	45	Classe		✓	<2,0
53	824-044-027P0	20-mars-20	56	Classe		✓	<2,0
54	824-044-027P30	20-mars-20	56	Classe		✓	<2,0

	Chanterelle	Date	N° local	Type de local	Robinnet	Buvette	Résultat
55	824-044-028P0	20-mars-20	56	Classe		✓	<2,0
56	824-044-028P30	20-mars-20	56	Classe		✓	<2,0
57	824-044-031P0	20-mars-20	51	Classe	✓		<2,0
58	824-044-031P30	20-mars-20	51	Classe	✓		<2,0
59	824-044-032P0	20-mars-20	51	Classe	✓		<2,0
60	824-044-032P30	20-mars-20	51	Classe	✓		<2,0
61	824-044-033P0	20-mars-20	71	Classe	✓		<2,0
62	824-044-033P30	20-mars-20	71	Classe	✓		<2,0
63	824-044-034P0	20-mars-20	73	Classe	✓		<2,0
64	824-044-034P30	20-mars-20	73	Classe	✓		<2,0
65	824-044-035P0	20-mars-20	77	Classe	✓		<2,0
66	824-044-035P30	20-mars-20	77	Classe	✓		<2,0
67	824-044-036P0	23-mars-20	119	Orthopédagogue	✓		7,2
68	824-044-036P30	23-mars-20	119	Orthopédagogue	✓		<2,0
69	824-044-037P0	23-mars-20	119	Orthopédagogue		✓	<2,0
70	824-044-037P30	23-mars-20	119	Orthopédagogue		✓	<2,0
71	824-044-038P0	23-mars-20	122	Classe	✓		<2,0
72	824-044-038P30	23-mars-20	122	Classe	✓		<2,0

	Chanterelle	Date	N° local	Type de local	Robinnet	Buvette	Résultat
73	824-044-039P0	23-mars-20	122	Classe		✓	<2,0
74	824-044-039P30	23-mars-20	122	Classe		✓	<2,0
75	824-044-040P0	23-mars-20	125	Classe	✓		6,7
76	824-044-040P30	23-mars-20	125	Classe	✓		6
77	824-044-041P0	23-mars-20	125	Classe		✓	2,7
78	824-004-041P30	23-mars-20	125	Classe		✓	2,2
79	824-044-042P0	23-mars-20	127	Classe	✓		2
80	824-044-042P30	23-mars-20	127	Classe	✓		2,4
81	824-044-043P0	23-mars-20	127	Classe		✓	2,5
82	824-044-043P30	23-mars-20	127	Classe		✓	2
83	824-044-044P0	23-mars-20	131	Classe	✓		3,6
84	824-044-044P30	23-mars-20	131	Classe	✓		<2,0
85	824-044-045P0	23-mars-20	131	Classe		✓	<2,0
86	824-044-045P30	23-mars-20	131	Classe		✓	<2,0
87	824-044-046P0	23-mars-20	132	Classe	✓		<2,0
88	824-044-046P30	23-mars-20	132	Classe	✓		<2,0
89	824-044-047P0	23-mars-20	132	Classe		✓	<2,0
90	824-044-047P30	23-mars-20	132	Classe		✓	<2,0

	Chanterelle	Date	N° local	Type de local	Robinet	Buvette	Résultat
91	824-044-048P0	23-mars-20	138	Classe	✓		3,8
92	824-044-048P30	23-mars-20	138	Classe	✓		<2,0
93	824-044-049P0	23-mars-20	138	Classe		✓	2,4
94	824-044-049P30	23-mars-20	138	Classe		✓	<2,0
95	824-044-050P0	23-mars-20	141	Classe	✓		3,7
96	824-044-050P30	23-mars-20	141	Classe	✓		<2,0
97	824-044-051P0	23-mars-20	141	Classe		✓	<2,0
98	824-044-051P30	23-mars-20	141	Classe		✓	<2,0
99	824-044-052P0	23-mars-20	143	Classe	✓		6,5
100	824-044-052P30	23-mars-20	143	Classe	✓		<2,0
101	824-044-053P0	23-mars-20	143	Classe		✓	4
102	824-044-053P30	23-mars-20	143	Classe		✓	<2,0
103	824-044-054P0	23-mars-20	114	Classe		✓	<2,0
104	824-044-054P30	23-mars-20	114	Classe		✓	<2,0
105	824-044-055P0	23-mars-20	114	Classe		✓	<2,0
106	824-044-055P30	23-mars-20	114	Classe		✓	<2,0
107	824-044-056P0	23-mars-20	114	Classe		✓	<2,0
108	824-044-056P30	23-mars-20	114	Classe		✓	<2,0

	Chanterelle	Date	N° local	Type de local	Robinet	Buvette	Résultat
109	824-044-057P0	23-mars-20	114	Classe		✓	<2,0
110	824-044-057P30	23-mars-20	114	Classe		✓	<2,0
111	824-044-058P0	23-mars-20	145	Classe	✓		5,5
112	824-044-058P30	23-mars-20	145	Classe	✓		<2,0
113	824-044-059P0	23-mars-20	145	Classe		✓	2,1
114	824-044-059P30	23-mars-20	145	Classe		✓	<2,0

Bilan

Établissement: Chanterelle

Nbr points d'eau analysé: 57

Nbr points d'eau conforme: 47

Nbr points d'eau non conforme: 10

	Conforme en tout temps	Conforme après que l'eau ait coulé 30 secondes	Non conforme
Nbr robinets	19	6	1
Nbr buvettes	28	3	
Mesure de mitigation mise en place	Point d'eau demeure accessible	Buvette: point d'eau condamné et identifié avec affiche Robinet: affiche lavage des mains et dents seulement	Point d'eau condamné

P0s : échantillon prélevé après la période de stagnation de 6h

P030s: échantillon prélevé après 30 secondes d'écoulement