

	Clair-Soleil	Date	N° local	Type de local	Robinet	Buvette	Résultat
1	824-047-001P0	10-mars-20	133	Classe		✓	43
2	824-047-001P30	10-mars-20	133	Classe		✓	5,4
3	824-047-002P0	10-mars-20	134	Classe		✓	7,7
4	824-047-002P30	10-mars-20	134	Classe		✓	<2
5	824-047-003P0	10-mars-20	124	Cuisine	✓		10,7
6	824-047-003P30	10-mars-20	124	Cuisine	✓		<2
7	824-047-004P0	10-mars-20	118	Corridor		✓	2,4
8	824-047-004P30	10-mars-20	118	Corridor		✓	<2
9	824-047-005P0	10-mars-20	108	Cuisine professeurs	✓		<2
10	824-047-005P30	10-mars-20	108	Cuisine professeurs	✓		<2
11	824-047-006P0	10-mars-20	105	Classe		✓	32
12	824-047-006P30	10-mars-20	105	Classe		✓	5,5
13	824-047-007P0	10-mars-20	105	Classe		✓	<2
14	824-047-007P30	10-mars-20	105	Classe		✓	<2
15	824-047-008P0	10-mars-20	104	Classe		✓	6,3
16	824-047-008P30	10-mars-20	104	Classe		✓	<2
17	824-047-009P0	10-mars-20	103	Classe		✓	22
18	824-047-009P30	10-mars-20	103	Classe		✓	<2

	Clair-Soleil	Date	N° local	Type de local	Robinet	Buvette	Résultat
19	824-047-010P0	10-mars-20	213	Classe		✓	15,6
20	824-047-010P30	10-mars-20	213	Classe		✓	<2
21	824-047-011P0	10-mars-20	214	Classe		✓	36
22	824-047-011P30	10-mars-20	214	Classe		✓	<2
23	824-047-012P0	10-mars-20	212	Classe		✓	17,4
24	824-047-012P30	10-mars-20	212	Classe		✓	<2
25	824-047-013P0	10-mars-20	215	Classe		✓	14,1
26	824-047-013P30	10-mars-20	215	Classe		✓	<2
27	824-047-014P0	10-mars-20	211	Classe		✓	<2
28	824-047-014P30	10-mars-20	211	Classe		✓	<2
29	824-047-015P0	10-mars-20	210	Classe		✓	23
30	824-047-015P30	10-mars-20	210	Classe		✓	<2
31	824-047-16P0	10-mars-20	206	Classe		✓	<2
32	824-047-016P30	10-mars-20	206	Classe		✓	<2
33	824-047-017P0	10-mars-20	205	Classe		✓	19,7
34	824-047-017P30	10-mars-20	205	Classe		✓	<2
35	824-047-018P0	10-mars-20	204	Classe		✓	17,4
36	824-047-018P30	10-mars-20	204	Classe		✓	<2

	Clair-Soleil	Date	N° local	Type de local	Robinet	Buvette	Résultat
37	824-047-019P0	10-mars-20	201	Classe		✓	17,4
38	824-047-019P30	10-mars-20	201	Classe		✓	<2
39	824-047-020P0	10-mars-20	203	Classe		✓	7,6
40	824-047-020P30	10-mars-20	203	Classe		✓	<2
41	824-047-021P0	10-mars-20	202	Classe		✓	23
42	824-047-021P30	10-mars-20	202	Classe		✓	<2

Bilan

Établissement: Clair-Soleil

Nbr points d'eau analysé: 21

Nbr points d'eau conforme: 5

Nbr points d'eau non conforme: 16

	Conforme en tout temps	Conforme après que l'eau ait coulé 30 secondes	Non conforme
Nbr robinets	1	1	
Nbr buvettes	4	13	2
Mesure de mitigation mise en place	Point d'eau demeure accessible	Buvette: point d'eau condamné et identifié avec affiche Robinet: affiche lavage des mains et dents seulement	Point d'eau condamné

P0s : échantillon prélevé après la période de stagnation de 6h

P030s: échantillon prélevé après 30 secondes d'écoulement