

	Étoile	Date	N° local	Type de local	Robinet	Buvette	Résultat
1	824-054-001P0	12-mars-20		Passage		✓	<2,0
2	824-054-001P30	12-mars-20		Passage		✓	<2,0
3	824-054-002P0	12-mars-20		Passage		✓	<2,0
4	824-054-002P30	12-mars-20		Passage		✓	<2,0
5	824-054-003P0	12-mars-20		Passage		✓	<2,0
6	824-054-003P30	12-mars-20		Passage		✓	<2,0
7	824-054-004P0	12-mars-20		Service de garde	✓		<2,0
8	824-054-004P30	12-mars-20		Service de garde	✓		<2,0
9	824-054-005P0	12-mars-20		Service de garde	✓		<2,0
10	824-054-005P30	12-mars-20		Service de garde	✓		<2,0
11	824-054-006P0	12-mars-20		Service de garde	✓		<2,0
12	824-054-006P30	12-mars-20		Service de garde	✓		<2,0
13	824-054-007P0	12-mars-20		Passage		✓	<2,0
14	824-054-007P30	12-mars-20		Passage		✓	<2,0
15	824-054-008P0	12-mars-20		Passage		✓	<2,0
16	824-054-008P30	12-mars-20		Passage		✓	<2,0
17	824-054-009P0	12-mars-20		Passage		✓	<2,0
18	824-054-009P30	12-mars-20		Passage		✓	<2,0

	Étoile	Date	N° local	Type de local	Robinet	Buvette	Résultat
19	824-054-010P0	12-mars-20		Cuisine	✓		<2,0
20	824-054-010P30	12-mars-20		Cuisine	✓		<2,0
21	824-054-011P0	12-mars-20		Passage		✓	<2,0
22	824-054-011P30	12-mars-20		Passage		✓	<2,0
23	824-054-012P0	12-mars-20		Passage		✓	<2,0
24	824-054-012P30	12-mars-20		Passage		✓	<2,0
25	824-054-013P0	12-mars-20		Passage		✓	<2,0
26	824-054-013P30	12-mars-20		Passage		✓	<2,0
27	824-054-014P0	12-mars-20		Salle polyvalente		✓	<2,0
28	824-054-014P30	12-mars-20		Salle polyvalente		✓	<2,0
29	824-054-015P0	12-mars-20		Passage		✓	<2,0
30	824-054-015P30	12-mars-20		Passage		✓	<2,0
31	824-054-016P0	12-mars-20		Passage		✓	<2,0
32	824-054-016P30	12-mars-20		Passage		✓	<2,0

Bilan

Établissement: Étoile

Nbr points d'eau analysé: 16

Nbr points d'eau conforme: 16

Nbr points d'eau non conforme: _____

	Conforme en tout temps	Conforme après que l'eau ait coulé 30 secondes	Non conforme
Nbr robinets	4		
Nbr buvettes	12		
Mesure de mitigation mise en place	Point d'eau demeure accessible		

P0s : échantillon prélevé après la période de stagnation de 6h

P030s: échantillon prélevé après 30 secondes d'écoulement