

	<b>Nacelle</b>	<b>Date</b>	<b>N° local</b>	<b>Type de local</b>	<b>Robinet</b>	<b>Buvette</b>	<b>Résultat</b>
1	824-032-001P0	2020-03-24		Corridor gymnase		✓	5,1
2	824-032-001P30	2020-03-24		Corridor gymnase		✓	<2,0
3	824-032-002P0	2020-03-24		Corridor gymnase		✓	<2,0
4	824-032-002P30	2020-03-24		Corridor gymnase		✓	<2,0
5	824-032-003P0	2020-03-24	39	Service de garde		✓	9,8
6	824-032-003P30	2020-03-24	39	Service de garde		✓	<2,0
7	824-032-004P0	2020-03-24	39	Service de garde	✓		4,2
8	824-032-004P30	2020-03-24	39	Service de garde	✓		<2,0
9	824-032-005P0	2020-03-24	38	Classe caa		✓	7,5
10	824-032-005P30	2020-03-24	38	Classe caa		✓	<2,0
11	824-032-006P0	2020-03-24	38	Classe caa	✓		<2,0
12	824-032-006P30	2020-03-24	38	Classe caa	✓		<2,0
13	824-032-007P0	2020-03-24	37	Classe 1re		✓	3,0
14	824-032-007P30	2020-03-24	37	Classe 1re		✓	<2,0
15	824-032-008P0	2020-03-24	37	Classe 1re	✓		<2,0
16	824-032-008P30	2020-03-24	37	Classe 1re	✓		<2,0
17	824-032-009P0	2020-03-24	4	Salle polyvalente	✓		<2,0
18	824-032-009P30	2020-03-24	4	Salle polyvalente	✓		4,4

	<b>Nacelle</b>	<b>Date</b>	<b>N° local</b>	<b>Type de local</b>	<b>Robinet</b>	<b>Buvette</b>	<b>Résultat</b>
19	824-032-010P0	2020-03-24	SRM20	Corridor		✓	3,5
20	824-032-010P30	2020-03-24	SRM20	Corridor		✓	2,1
21	824-032-011P0	2020-03-24	SRM20	Corridor		✓	2,2
22	824-032-011P30	2020-03-24	SRM20	Corridor		✓	<2,0
23	824-032-012P0	2020-03-24	SRM34	Classe 1re année		✓	4,1
24	824-032-012P30	2020-03-24	SRM34	Classe 1re année		✓	<2,0
25	824-032-013P0	2020-03-24	SRM34	Classe 1re année	✓		2,7
26	824-032-013P30	2020-03-24	SRM34	Classe 1re année	✓		<2,0
27	824-032-014P0	2020-03-24	SRM32	Classe Padi		✓	6,9
28	824-032-014P30	2020-03-24	SRM32	Classe Padi		✓	<2,0
29	824-032-015P0	2020-03-24	SRM32	Classe Padi	✓		<2,0
30	824-032-015P30	2020-03-24	SRM32	Classe Padi	✓		<2,0
31	824-032-016P0	2020-03-24	SRM31	Classe préscolaire		✓	2,6
32	824-032-016P30	2020-03-24	SRM31	Classe préscolaire		✓	<2,0
33	824-032-017P0	2020-03-24	SRM31	Classe préscolaire	✓		<2,0
34	824-032-017P30	2020-03-24	SRM31	Classe préscolaire	✓		<2,0
35	824-032-018P0	2020-03-24	SRM29	Classe		✓	10,3
36	824-032-018P30	2020-03-24	SRM29	Classe		✓	<2,0

	<b>Nacelle</b>	<b>Date</b>	<b>N° local</b>	<b>Type de local</b>	<b>Robinet</b>	<b>Buvette</b>	<b>Résultat</b>
37	824-032-019P0	2020-03-24	SRM29	Classe	✓		13,2
38	824-032-019P30	2020-03-24	SRM29	Classe	✓		<2,0
39	824-032-020P0	2020-03-24	SRM27	Classe préscolaire		✓	2,4
40	824-032-020P30	2020-03-24	SRM27	Classe préscolaire		✓	<2,0
41	824-032-021P0	2020-03-24	SRM27	Classe préscolaire	✓		<2,0
42	824-032-021P30	2020-03-24	SRM27	Classe préscolaire	✓		<2,0
43	824-032-022P0	2020-03-24	SRM20	Corridor		✓	5,7
44	824-032-022P30	2020-03-24	SRM20	Corridor		✓	<2,0
45	824-032-023P0	2020-03-24	SRM20	Corridor		✓	2,6
46	824-032-023P30	2020-03-24	SRM20	Corridor		✓	<2,0
47	824-032-024P0	2020-03-24	SRM19	Classe musique		✓	8,1
48	824-032-024P30	2020-03-24	SRM19	Classe musique		✓	<2,0
49	824-032-025P0	2020-03-24	SRM19	Classe musique	✓		7,2
50	824-032-025P30	2020-03-24	SRM19	Classe musique	✓		<2,0
51	824-032-026P0	2020-03-24	SRM103	Classe 4e		✓	9,5
52	824-032-026P30	2020-03-24	SRM103	Classe 4e		✓	<2,0
53	824-032-027P0	2020-03-24	SRM103	Classe 4e	✓		<2,0
54	824-032-027P30	2020-03-24	SRM103	Classe 4e	✓		<2,0

	<b>Nacelle</b>	<b>Date</b>	<b>N° local</b>	<b>Type de local</b>	<b>Robinet</b>	<b>Buvette</b>	<b>Résultat</b>
55	824-032-028P0	2020-03-24	SRM104	Classe 3e		✓	9,0
56	824-032-028P30	2020-03-24	SRM104	Classe 3e		✓	<2,0
57	824-032-029P0	2020-03-27	104	Classe 3e	✓		4,1
58	824-032-029P30	2020-03-27	104	Classe 3e	✓		<2,0
59	824-032-030P0	2020-03-27	105	Classe anglais		✓	<2,0
60	824-032-030P30	2020-03-27	105	Classe anglais		✓	<2,0
61	824-032-031P0	2020-03-27	105	Classe anglais	✓		5,9
62	824-032-031P30	2020-03-27	105	Classe anglais	✓		<2,0
63	824-032-032P0	2020-03-27	102	Corridor		✓	7,3
64	824-032-032P30	2020-03-27	102	Corridor		✓	<2,0
65	824-032-033P0	2020-03-27	102	Corridor		✓	5,6
66	824-032-033P30	2020-03-27	102	Corridor		✓	<2,0
67	824-032-034P0	2020-03-27	107	Informatique		✓	18,3
68	824-032-034P30	2020-03-27	107	Informatique		✓	<2,0
69	824-032-035P0	2020-03-27	107	Informatique	✓		4,5
70	824-032-035P30	2020-03-27	107	Informatique	✓		<2,0
71	824-032-036P0	2020-03-27	108	Classe 2e et 3e		✓	4,9
72	824-032-036P30	2020-03-27	108	Classe 2e et 3e		✓	<2,0

	<b>Nacelle</b>	<b>Date</b>	<b>N° local</b>	<b>Type de local</b>	<b>Robinet</b>	<b>Buvette</b>	<b>Résultat</b>
73	824-032-037P0	2020-03-27	108	Classe 2e et 3e	✓		<2,0
74	824-032-037P30	2020-03-27	108	Classe 2e et 3e	✓		<2,0
75	824-032-038P0	2020-03-27	109	Classe 2e		✓	5,9
76	824-032-038P30	2020-03-27	109	Classe 2e		✓	<2,0
77	824-032-039P0	2020-03-27	109	Classe 2e	✓		3,9
78	824-032-039P30	2020-03-27	109	Classe 2e	✓		<2,0
79	824-032-040P0	2020-03-27	110	Classe 6e		✓	4,8
80	824-032-040P30	2020-03-27	110	Classe 6e		✓	<2,0
81	824-032-041P0	2020-03-27	110	Classe 6e	✓		3,5
82	824-032-041P30	2020-03-27	110	Classe 6e	✓		<2,0
83	824-032-042P0	2020-03-27	111	Classe 5e et 6e		✓	7,3
84	824-032-042P30	2020-03-27	111	Classe 5e et 6e		✓	<2,0
85	824-032-043P0	2020-03-27	111	Classe 5e et 6e	✓		3,9
86	824-032-043P30	2020-03-27	111	Classe 5e et 6e	✓		<2,0
87	824-032-044P0	2020-03-27	112	Classe 5e		✓	4,4
88	824-032-044P30	2020-03-27	112	Classe 5e		✓	<2,0
89	824-032-045P0	2020-03-27	112	Classe 5e	✓		<2,0
90	824-032-045P30	2020-03-27	112	Classe 5e	✓		<2,0

	<b>Nacelle</b>	<b>Date</b>	<b>N° local</b>	<b>Type de local</b>	<b>Robinet</b>	<b>Buvette</b>	<b>Résultat</b>
91	824-032-046P0	2020-03-27	102	Corridor		✓	8,4
92	824-032-046P30	2020-03-27	102	Corridor		✓	<2,0
93	824-032-047P0	2020-03-27	102	Corridor		✓	15,4
94	824-032-047P30	2020-03-27	102	Corridor		✓	<2,0
95	824-032-048P0	2020-03-27	114	Classe 6e		✓	5,6
96	824-032-048P30	2020-03-27	114	Classe 6e		✓	<2,0
97	824-032-049P0	2020-03-27	114	Classe 6e	✓		5,8
98	824-032-049P30	2020-03-27	114	Classe 6e	✓		<2,0
99	824-032-050P0	2020-03-27	115	Classe 4e		✓	<2,0
100	824-032-050P30	2020-03-27	115	Classe 4e		✓	<2,0
101	824-032-051P0	2020-03-27	115	Classe 4e	✓		<2,0
102	824-032-051P30	2020-03-27	115	Classe 4e	✓		<2,0
103	824-032-052P0	2020-03-27	116	Classe ortho		✓	7,9
104	824-032-052P30	2020-03-27	116	Classe ortho		✓	<2,0
105	824-032-053P0	2020-03-27	116	Classe ortho	✓		<2,0
106	824-032-053P30	2020-03-27	116	Classe ortho	✓		<2,0

## Bilan

**Établissement:** Nacelle

Nbr points d'eau analysé: 53

Nbr points d'eau conforme: 31

Nbr points d'eau non conforme: 22

	Conforme en tout temps	Conforme après que l'eau ait coulé 30 secondes	Non conforme
<b>Nbr robinets</b>	18	4	
<b>Nbr buvettes</b>	13	18	
<b>Mesure de mitigation mise en place</b>	Point d'eau demeure accessible	<b>Buvette:</b> point d'eau condamné et identifié avec affiche <b>Robinet:</b> affiche lavage des mains et dents seulement	

**P0s :** échantillon prélevé après la période de stagnation de 6h

**P030s:** échantillon prélevé après 30 secondes d'écoulement