

	<b>Notre-Dame d'Etchemin</b>	<b>Date</b>	<b>N° local</b>	<b>Type de local</b>	<b>Robinet</b>	<b>Buvette</b>	<b>Résultat</b>
1	824-010-001P0	13-mars-20	SRM-R32	Salle polyvalente		✓	7,7
2	824-010-001P30	13-mars-20	SRM-R32	Salle polyvalente		✓	<2
3	824-010-002P0	13-mars-20	SRM-R32	Salle polyvalente		✓	2,2
4	824-010-002P30	13-mars-20	SRM-R32	Salle polyvalente		✓	<2,0
5	824-010-003P0	13-mars-20	SRM-R32	Salle polyvalente		✓	2,6
6	824-010-003P30	13-mars-20	SRM-R32	Salle polyvalente		✓	<2,0
7	824-010-004P0	13-mars-20	SRM-R32	Salle polyvalente		✓	3,3
8	824-010-004P30	13-mars-20	SRM-R32	Salle polyvalente		✓	<2,0
9	824-010-005P0	13-mars-20	SRM-R32	Salle polyvalente		✓	10
10	824-010-005P30	13-mars-20	SRM-R32	Salle polyvalente		✓	<2,0
11	824-010-006P0	13-mars-20	SRM-R32	Salle polyvalente		✓	6,5
12	824-010-006P30	13-mars-20	SRM-R32	Salle polyvalente		✓	<2,0
13	824-010-007P0	13-mars-20	SRM-R32	Salle polyvalente		✓	<2,0
14	824-010-007P30	13-mars-20	SRM-R32	Salle polyvalente		✓	<2,0
15	824-010-008P0	13-mars-20	SRM-R32	Salle polyvalente		✓	5,4
16	824-010-008P30	13-mars-20	SRM-R32	Salle polyvalente		✓	<2,0
17	824-010-009P0	13-mars-20	SRM-R32	Salle polyvalente		✓	8,6

	<b>Notre-Dame d'Etchemin</b>	<b>Date</b>	<b>N° local</b>	<b>Type de local</b>	<b>Robinet</b>	<b>Buvette</b>	<b>Résultat</b>
18	824-010-009P30	13-mars-20	SRM-R32	Salle polyvalente		✓	<2,0
19	824-010-010P0	13-mars-20	SRM-R19	Classe maternelle	✓		2,8
20	824-010-010P30	13-mars-20	SRM-R19	Classe maternelle	✓		<2,0
21	824-010-011P0	13-mars-20	SRM-R19	Classe maternelle		✓	<2,0
22	824-010-011P30	13-mars-20	SRM-R19	Classe maternelle		✓	<2,0
23	824-010-012P0	13-mars-20	SRM-R17	Classe maternelle	✓		2,5
24	824-010-012P30	13-mars-20	SRM-R17	Classe maternelle	✓		<2,0
25	824-010-013P0	13-mars-20	SRM-R17	Classe maternelle		✓	<2,0
26	824-010-013P30	13-mars-20	SRM-R17	Classe maternelle		✓	<2,0
27	824-010-014P0	13-mars-20	SRM-R-28	Classe	✓		2,6
28	824-010-014P30	13-mars-20	SRM-R-28	Classe	✓		<2,0
29	824-010-015P0	13-mars-20	SRM-R-28	Classe		✓	<2,0
30	824-010-015P30	13-mars-20	SRM-R-28	Classe		✓	<2,0
31	824-010-016P0	13-mars-20	SRM-R-26	Classe	✓		<2,0
32	824-010-016P30	13-mars-20	SRM-R-26	Classe	✓		<2,0
33	824-010-017P0	13-mars-20	SRM-126	Classe maternelle	✓		3,9
34	824-010-017P30	13-mars-20	SRM-126	Classe maternelle	✓		<2,0

	<b>Notre-Dame d'Etchemin</b>	<b>Date</b>	<b>N° local</b>	<b>Type de local</b>	<b>Robinet</b>	<b>Buvette</b>	<b>Résultat</b>
35	824-010-018P0	13-mars-20	SRM-126	Classe maternelle		✓	3,7
36	824-010-018P30	13-mars-20	SRM-126	Classe maternelle		✓	<2,0
37	824-010-019P0	13-mars-20	SRM-124	Classe	✓		<2,0
38	824-010-019P30	13-mars-20	SRM-124	Classe	✓		<2,0
39	824-010-020P0	13-mars-20	SRM-124	Classe		✓	<2,0
40	824-010-020P30	13-mars-20	SRM-124	Classe		✓	<2,0
41	824-010-021P0	13-mars-20	SRM-102	Classe	✓		<2,0
42	824-010-021P30	13-mars-20	SRM-102	Classe	✓		<2,0
43	824-010-022P0	13-mars-20	SRM-102	Classe		✓	3,7
44	824-010-022P30	13-mars-20	SRM-102	Classe		✓	<2,0

## Bilan

**Établissement:** Notre-Dame-d'Etchemin

Nbr points d'eau analysé: 22

Nbr points d'eau conforme: 17

Nbr points d'eau non conforme: 5

	Conforme en tout temps	Conforme après que l'eau ait coulé 30 secondes	Non conforme
<b>Nbr robinets</b>	7		
<b>Nbr buvettes</b>	10	5	
<b>Mesure de mitigation mise en place</b>	Point d'eau demeure accessible	<b>Buvette:</b> point d'eau condamné et identifié avec affiche	

**POs :** échantillon prélevé après la période de stagnation de 6h

**PO30s:** échantillon prélevé après 30 secondes d'écoulement