

Bac	Date	N° local	Type de local	Robinet	Buvette	Résultat
824-004-001P0	22-06-2020		Corridor gym		x	<2,0 droite
824-004-001P30	22-06-2020		Corridor gym		x	<2,0 droite
824-004-002P0	22-06-2020		Corridor gym		x	<2,0 gauche
824-004-002P30	22-06-2020		Corridor gym		x	<2,0 gauche
824-004-003P0	22-06-2020		Corridor 1ère année		x	<2,0
824-004-003P30	22-06-2020		Corridor 1ère année		x	<2,0
824-004-004P0	22-06-2020		Corridor 1ère année		x	<2,0
824-004-004P30	22-06-2020		Corridor 1ère année		x	<2,0
824-004-005P0	22-06-2020	B-062	Cafétéria sdg	x		<2,0
824-004-005P30	22-06-2020	B-062	Cafétéria sdg	x		<2,0
824-004-006P0	22-06-2020		Corridor toilette mat		x	<2,0
824-004-006P30	22-06-2020		Corridor toilette mat		x	<2,0
824-004-007P0	22-06-2020	B-142	Classe 2 et 3		x	<2,0
824-004-007P30	22-06-2020	B-142	Classe 2 et 4		x	<2,0
824-004-008P0	22-06-2020	C-114	Salon du personnel	x		<2,0
824-004-008P30	22-06-2020	C-114	Salon du personnel	x		<2,0
824-004-009P0	22-06-2020		Corridor secrétaire		x	<2,0
824-004-009P30	22-06-2020		Corridor secrétaire		x	<2,0

Bac	Date	N° local	Type de local	Robinet	Buvette	Résultat
824-004-010P0	22-06-2020		Corridor secteur A		x	<2,0
824-004-010P30	22-06-2020		Corridor secteur A		x	<2,0
824-004-011P0	22-06-2020		Bibliothèque		x	<2,0
824-004-011P30	22-06-2020		Bibliothèque		x	<2,0 droite
824-004-012P0	22-06-2020		Bibliothèque		x	<2,0 droite
824-004-012P30	22-06-2020		Bibliothèque		x	<2,0 gauche
824-004-013P0	22-06-2020	B-143	Classe 2 et 3		x	<2,0
824-004-013P30	22-06-2020	B-143	Classe 2 et 4		x	<2,0
824-004-014P0	22-06-2020		Corridor		x	<2,0
824-004-014P30	22-06-2020		Corridor		x	<2,0
824-004-015P0	22-06-2020	B-148	Corridor		x	<2,0
824-004-015P30	22-06-2020	B-148	Corridor		x	<2,0
824-004-016P0	22-06-2020	B-149	Classe maternelle		x	<2,0
824-004-016P30	22-06-2020	B-149	Classe maternelle		x	<2,0
824-004-017P0	22-06-2020	B-149	Classe maternelle		x	<2,0
824-004-017P30	22-06-2020	B-149	Classe maternelle		x	<2,0
824-004-018P0	22-06-2020	B-242	Corridor 2ième		x	<2,0
824-004-018P30	22-06-2020	B-242	Corridor 2ième		x	<2,0

Bac	Date	N° local	Type de local	Robinet	Buvette	Résultat
824-004-019P0	22-06-2020		Corridor nouvelle partie		x	<2,0
824-004-019P30	22-06-2020		Corridor près des toilettes		x	<2,0
824-004-020P0	22-06-2020	B-255	Corridor partie B		x	<2,0
824-004-020P30	22-06-2020	B-255	Corridor partie B		x	<2,0

Bilan

Établissement: Bac

Nbr points d'eau analysé: 20

Nbr points d'eau conforme: 20

Nbr points d'eau non conforme: _____

	Conforme en tout temps	Conforme après que l'eau ait coulé 30 secondes	Non conforme
Nbr robinets	2		
Nbr buvettes	18		
Mesure de mitigation mise en place	Point d'eau demeure accessible		

P0s : échantillon prélevé après la période de stagnation de 6h

P030s: échantillon prélevé après 30 secondes d'écoulement