

	<b>ESLE</b>	<b>Date</b>	<b>N° local</b>	<b>Type de local</b>	<b>Robinet</b>	<b>Buvette</b>	<b>Résultat</b>
1	824-109-001P0	09-sept-20	F-18	Corridor		X	>100
2	824-109-001P30	09-sept-20	F-18	Corridor		X	<2,0
3	824-109-002P0	09-sept-20	A-2	Corridor		X	21
4	824-109-002P30	09-sept-20	A-2	Corridor		X	<2,0
5	824-109-003P0	09-sept-20	C-26	Cafétéria		X	5
6	824-109-003P30	09-sept-20	C-26	Cafétéria		X	<2,0
7	824-109-004P0	09-sept-20	C-26	Cafétéria		X	<2,0
8	824-109-004P30	09-sept-20	C-26	Cafétéria		X	<2,0
9	824-109-005P0	09-sept-20	D-1	Corridor		X	<2,0
10	824-109-005P30	09-sept-20	D-1	Corridor		X	<2,0
13	824-109-007P0	09-sept-20	D-1	Corridor		X gauche	<2,0
14	824-109-007P30	09-sept-20	D-1	Corridor		X gauche	<2,0
15	824-109-008P0	09-sept-20	D-1	Corridor		X droite	3,1
16	824-109-008P30	09-sept-20	D-1	Corridor		X droite	<2,0
17	824-109-009P0	09-sept-20	D-6	Corridor		X	<2,0
18	824-109-009P30	09-sept-20	D-6	Corridor		X	>100
19	824-109-010P0	09-sept-20	E-11	Corridor vest. H		X	<2,0
20	824-109-010P30	09-sept-20	E-11	Corridor vest. H		X	<2,0
23	824-109-012P0	09-sept-20	E-13	Corridor vest. F		X	<2,0
24	824-109-012P30	09-sept-20	E-13	Corridor vest. F		X	<2,0
25	824-109-013P0	09-sept-20	G-2	Corridor		X	<2,0
26	824-109-013P30	09-sept-20	G-2	Corridor		X	<2,0
27	824-109-014P0	09-sept-20	G-2	Corridor		X	5
28	824-109-014P30	09-sept-20	G-2	Corridor		X	<2,0
29	824-109-015P0	09-sept-20	D-100	Corridor salle prof		X	7,4
30	824-109-015P30	09-sept-20	D-100	Corridor salle prof		X	<2,0
31	824-109-016P0	09-sept-20	C-125B	Corridor D-102		X	<2,0
32	824-109-016P30	09-sept-20	C-125B	Corridor D-102		X	<2,0

	<b>ESLE</b>	<b>Date</b>	<b>N° local</b>	<b>Type de local</b>	<b>Robinet</b>	<b>Buvette</b>	<b>Résultat</b>
33	824-109-017P0	09-sept-20	C-125B	Corridor face C-143		X	6,6
34	824-109-017P30	09-sept-20	C-125B	Corridor face C-143		X	<2,0
35	824-109-018P0	09-sept-20		Corridor face C-115		X	<2,0
36	824-109-018P30	09-sept-20		Corridor face C-115		X	10,6
37	824-109-019P0	09-sept-20	C-222	Corridor face C-215		X	<2,0
38	824-109-019P30	09-sept-20	C-222	Corridor face C-215		X	<2,0
39	824-109-020P0	09-sept-20	C-222B	Corridor face C-237		X	19,2
40	824-109-020P30	09-sept-20	C-222B	Corridor face C-237		X	<2,0
41	824-109-021P0	09-sept-20	C-200	Corridor face C-208		X	6,7
42	824-109-021P30	09-sept-20	C-200	Corridor face C-208		X	<2,0
43	824-109-022P0	09-sept-20	C-200	Corridor aile D		X	<2,0
44	824-109-022P30	09-sept-20	C-200	Corridor aile D		X	<2,0
45	824-109-023P0	09-sept-20	D-216	Corridor biblio.		X	<2,0
46	824-109-023P30	09-sept-20	D-216	Corridor biblio.		X	<2,0
47	824-109-024P0	09-sept-20	D-200	Corridor face D-224		X	3,4
48	824-109-024P30	09-sept-20	D-200	Corridor face D-224		X	<2,0
49	824-109-025P0	09-sept-20	F-112	Corridor CFER 2e		X	11,4
50	824-109-025P30	09-sept-20	F-112	Corridor CFER 2e		X	<2,0
51	824-109-026P0	09-sept-20	C-100	Corridor face C-108		X	4,9
52	824-109-026P30	09-sept-20	C-100	Corridor face C-108		X	<2,0

## Bilan

**Établissement:** ESLE

Nbr points d'eau analysé: 24

Nbr points d'eau conforme: 15

Nbr points d'eau non conforme: 9

	Conforme en tout temps	Conforme après que l'eau ait coulé 30 secondes	Non conforme
<b>Nbr robinets</b>			
<b>Nbr buvettes</b>	15	7	2
<b>Mesure de mitigation mise en place</b>	Point d'eau demeure accessible	<b>Buvette:</b> point d'eau condamné et identifié avec affiche	Point d'eau condamné

**P0s** : échantillon prélevé après la période de stagnation de 6h

**P030s**: échantillon prélevé après 30 secondes d'écoulement